

Tabela pripomb k predlogu:

Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Ime/naziv predlagatelja:	Naslov:	Datum:
STORE STEEL d.o.o.	Železarska 3, 3220 Štore	10.5.2018

Št. člena	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe (DA/NE/Delno)	Komentar AE na člene
107. člen (6) odstavek	(6) Ure konične obremenitve omrežja (KOO) določi sistemski operater v sodelovanju z distribucijskim operaterjem za vsako območje distribucijskega sistema posebej vsako leto do 15. oktobra za leto vnaprej in jih objavi na svojih spletnih straneh. Kriterij za opredelitev ur KOO, ki ga uporabita elektrooperaterja, je analiza urnih obremenitev za celotno območje distribucijskega sistema na merilnih točkah med obema operaterjema in analiza	Energetsko intenzivna podjetja zaradi sistema konične obremenitve omrežja (KOO) v tem času prilagajajo odjem el. energije predvsem zaradi nižanja stroškov. Po drugi strani pa to predstavlja večjo motnjo v proizvodnji (nestabilnost metalurških procesov) in tudi vpliva na poslabšanje energetske učinkovitosti. Predlagamo, da se trajanje KOO zmanjša iz treh na dve uri.	DA	Pripomba je ustrezna, saj prehod KOO na 2 uri ne predstavlja posega v stabilnost prihodkov iz omrežnine, hkrati pa omogoča večjo prilagodljivost končnih odjemalcev. Člen se ustrezno spremeni.

	<p>urnih obremenitev v regulacijskem območju sistemskega operaterja v preteklih treh letih. Ure KOO sistemski operater določi v času višjih dnevnih tarifnih postavk ob delavnikih, od ponedeljka do petka, in trajajo dve uri na dan.</p>			
--	---	--	--	--