

Primeri razvrščanja prekinitev po vzroku

Primeri razvrščanja prekinitev po vzroku so pripravljene skladno s petim odstavkom 28. člena Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, 59/15 in dopolnitve) in šifrantom prekinitev iz sistema za poročanje.

Zadnja posodobitev: 30. 3. 2018

Naziv	Vzrok prekinitev	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Vzdrževalna dela	Lastni	/	/
Novogradnja	Lastni	/	/
Slaba montaža/gradnja/nadzor	Lastni	/	/
Pomanjkljivo vzdrževanje	Lastni	/	/
Prenapajanje	Lastni	/	/
Preklop v normalno stanje	Lastni	/	/
Varnostni izklop	Lastni	/	/
Napačna stikalna manipulacija	Lastni	/	/
	Tuji	Napačna stikalna manipulacija v omrežju ali napravah tretje osebe / uporabnika.	- zapisnik o dogodku; - izjava tretje osebe / uporabnika o dogodku
Slučajni dotik	Lastni	/	/
Nepravilno delovanje zaščite	Lastni	/	/
Preobremenitev	Lastni	/	/
Obratovalna prenapetost	Lastni	/	/
Material - napake v izdelavi, obraba	Lastni	/	/
Staranje materiala	Lastni	/	/
Povratni vplivi	Lastni	/	/
Vlaga (megla, rosa, dež, kondenz)	Lastni	/	/
Korozija	Lastni	/	/
Sol	Lastni	/	/

Naziv	Vzrok prekinitev	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Atmosferski temperaturni vplivi (mraz, vročina)	Lastni	/	/
	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidne poškodbe elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO¹ oziroma URSZR² o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare; - dokazilo, da so okoljski parametri iz prejšnje alineje presegali meje, določene s projektnimi pogoji
Padec ali dotik drevja	Tuji	Sečnja gozda, padec odmrlega drevesa	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je poleg poškodovanih elementov omrežja jasno razvidno, da je rastišče drevesa izven poseka trase; - izjava tretje osebe (izvajalca sečnje) o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tretja oseba
Zemeljska dela	Tuji	- poškodba podzemnega voda zaradi zemeljskih del; - poškodba podpore nadzemnega voda ali pretrganje vodnika zaradi gradbenih del	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - izjava tretje osebe (izvajalca zemeljskih del) o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tretja oseba.
Ptiči	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so jasno razvidne poškodbe omrežja in povzročitelj

Naziv	Vzrok prekinitev	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Tuje osebe	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidne poškodbe elementov omrežja; - dokazilo, da je prekinitev posledica delovanja tuje osebe, kot sta npr.: - izjava tuje osebe o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tuja oseba
Druge živali	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so jasno razvidne poškodbe omrežja in povzročitelj
Okvara na postrojih uporabnikov	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidni poškodovani elementi omrežja oziroma instalacije; - izjava uporabnika o povzročitvi prekinitev
Napačni priklop pri uporabniku	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - izjava uporabnika o povzročitvi prekinitev
Izklop na zahtevo tretje osebe	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - kopija zahteve tretje osebe (uporabnika oz. upravljavca omrežja) - depeša itd.
Namerna poškodba naprav (vandalizem)	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, da je povzročitelj prekinitev tretja oseba, kot je npr. kopija policijskega zapisnika, iz katerega je razvidna korelacija z dogodkom

Naziv	Vzrok prekinitve	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Okvara na sosednjem distribucijskem sistemu	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, da je vzrok prekinitve okvara na sosednjem distribucijskem sistemu - poročilo o dogodku oziroma izjava upravljavca sosednjega omrežja
Okvara na postrojih veleodjemalcev	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidni poškodovani elementi omrežja oziroma instalacije; - poročilo o dogodku oziroma izjava veleodjemalca o povzročitvi prekinitve
Okvara na prenosnem sistemu	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - poročilo o dogodku oziroma izjava o okvari systemskega operaterja
Terorizem in podobna dejanja	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, kot je npr. kopija policijskega zapisnika, iz katerega je razvidna korelacija z dogodkom
Udar strele	Lastni	/	/
	Višja sila	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo iz sistema SCALAR, iz katerega je razvidna korelacija prekinitve in udara strele, katerega parametri presegajo projektne pogoje za gradnjo omrežij

Naziv	Vzrok prekinitev	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Veter	Lastni	/	/
	Višja sila	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop okoljskih parametrov, ki presegajo projektne pogoje, ter korelacija z lokacijo okvare
Potres	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Poplava	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Plaz (snežni, zemeljski)	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare

Naziv	Vzrok prekinitve	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Dodatna obremenitev - sneg, žled	Lastni	/	/
	Višja sila	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop okoljskih parametrov, ki presegajo projektne pogoje, ter korelacija z lokacijo okvare
Požar	Lastni	/	/
	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica dejanja tretje osebe
	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica višje sile, npr. poročilo URSZR, iz katerega je razvidna korelacija z lokacijo okvare
Padec letečega predmeta	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material s terena, iz katerega je razviden vzrok prekinitve
Razpad sistema	Lastni	/	/
	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, iz katerega je razviden povzročitelj razpada sistema

Naziv	Vzrok prekinitve	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Drugi vzroki	Lastni	/	/
	Tuji	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica dejanja tretje osebe
	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica višje sile; - dokazilo, da so nastopili parametri, ki presegajo projektne pogoje v primeru, da je prekinitev povezana z okoljskimi dogodki
	Višja sila	Izjemoma se kot višja sila upoštevata padec ali dotik drevja v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je poleg poškodovanih elementov omrežja jasno razvidno, da je rastišče drevesa izven poseka trase; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Omejitev moči, energije	Tuji	/	- kopija zahtevka systemskega operaterja za razbremenjevanje sistema
Vojna, krizne razmere	Višja sila	/	- razglasitev vojnih oziroma kriznih razmer v državi

Naziv	Vzrok prekinitve	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Vihar, orkan	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop okoljskih parametrov, ki presegajo projektne pogoje, ter korelacija z lokacijo okvare
Nevihta	Lastni	/	/
	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop okoljskih parametrov, ki presegajo projektne pogoje, ter korelacija z lokacijo okvare
Neurje	Lastni	/	/
	Višja sila	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo s portalov ARSO oziroma URSZR o izrednih dogodkih, iz katerega sta razvidna nastop okoljskih parametrov, ki presegajo projektne pogoje, ter korelacija z lokacijo okvare

¹ Agencija RS za okolje, <http://www.arso.gov.si>

² Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, <http://www.sos112.si>