

Tabela pripomb k posvetovalnemu dokumentu:

Merila za odstopanja od Uredb Komisije (EU) 2016/631, 2016/1388 in 2016/1447 o vzpostavitvi kodeksom omrežij za priključevanje na omrežje

Št. člena	Predlagatelj	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe	Komentar agencije
Splošno	ELES, d.o.o.	V dokumentu nikjer ni podanih meril za odstopanje	Predlagamo, da dokument vsebuje merila za odstopanje. Morda bi lahko zapisali nekaj v smislu kot je zapisala HERA ali celo bolj konkretno v kolikor imate več ustreznih informacij od ostalih regulatorjev.	Delno	V aktu o merilih za odstopanja bo agencija podrobneje opredelila po katerih merilih bo presojala o odstopanjih.
	Skupina HSE	V 2. odstavku 6. člena Uredbe 2016/631 so črpalne HE z "variable speed" motor/generatorjem izenačene s HE s sinhronskimi generatorji.	Predlagamo, da se za ta tip agregatov upošteva izjema za izpolnitev zahteve "Fault-ride-through". V primeru tripolnega kratkega stika v bližini DFIG stroja se v rotorskih tokokrogih inducirajo ogromni tokovi, ki jih rotor in vzbujalni sistem ne preneseta. Zaradi tega pojava se za DFIG stroje ne morejo upoštevati enake zahteve "Fault-ride-through" kot za sinhronske stroje.	NE	Pripomba se ne nanaša na posvetovalni dokument, ki je bil v javni obravnavi.
	Skupina HSE	Točka 4.a. 16. člena Uredbe 2016/631 zahteva, da se pred sinhronizacijo agregata pridobi dovoljenje TSO-ja za sinhronizacijo.	Ne strinjamo se s to zahtevo, saj je smiselna samo za velike agregate, npr. več kot 200MW. Potrebno je ločiti agregate pod 75MW, ki so	NE	Pripomba se ne nanaša na posvetovalni dokument, ki je bil v javni obravnavi.

			priključeni na 110kV omrežje, od večjih agregatov tipa D.		
	Skupina HSE	TEŠ je zaradi spremembe priključnega mesta bloka 5 (iz 400kV na 220kV omrežje) od systemskega operaterja 14.5.2015 pridobil soglasje za priključitev v trajanju dve leti z možnostjo podaljšanja največ dvakrat po eno leto. V primeru, da investicija ne bo izvedena v tem času, bo TEŠ moral pridobiti novo soglasje za priključitev v času, ko bo obravnavana uredba že v uporabi. Ali bo možno v primeru, da blok 5 s parametri iz veljavnega soglasja za priključitev ne bo zadostil zahtevam za priklop iz obravnavane uredbe, pridobiti priklop na osnovi vloge za odobritev odstopanj (62. člen)?		NE	Pripomba se ne nanaša na posvetovalni dokument, ki je bil v javni obravnavi.