

Tabela pripomb k predlogu:

Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ime/naziv predlagatelja: | Naslov: | Datum: |
| Holding Slovenske elektrarne d.o.o. | Koprška ulica 92, Ljubljana | 8.7.2015 |

| Št. člena | Vsebina pripombe oz. predloga | Utemeljitev | Upoštevanje pripombe (DA/NE/Delno) | Komentar AE na člene |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88(1). člen | <p>Predlagamo dopolnitev 1. stavka 1. alineje 88(1). člena, kot sledi:</p> <p>» - <i>normativ (kalkulacijo stroškov) za vzdrževanje elementov prevzetega 110 kV omrežja, ki mora biti usklajen z distribucijskim operaterjem in gospodarsko družbo.</i>«</p> | <p>Odplačno prevzemanje 110kV omrežja s strani systemskega operaterja se bo vršilo ne le od distribucijskih operaterjev, ampak tudi od gospodarskih družb. Dopolnitev predlagamo zato, ker se predvideva, da bo v primeru prevzema omrežja od elektrarne systemski operater storitev vzdrževanja najemal pri sedanjem lastniku omrežja.</p> | NE | <p>V primeru prevzema 110 kV omrežja od proizvodnih podjetij, je systemski operater dolžan pripraviti normativ skladno z določbami akta, saj je s prevzemom tega omrežja zadolžen za njegovo vzdrževanje systemski operater in ne proizvodno podjetje, ki je imelo v lasti 110 kV omrežje. Normativ za 110 kV omrežje, ki je bilo</p> |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | v lasti proizvodnih podjetij ne more bistveno odstopati od normativa, ki ga določita in uskladita sistemski operater in distribucijski operater. |
| 88(2). člen | <p>Predlagamo dopolnitev 88(2). člena, kot sledi:</p> <p><i>»(2) Če normativ stroškov vzdrževanja prevzetega 110 kV omrežja iz prve alineje prejšnjega odstavla med elektrooperaterjema in gospodarsko družbo ni usklajen, posredujeta posredujejo vsak svoj normativ. Za potrebe določitve nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja se upošteva povprečje posredovanih normativov elektrooperaterjev.«</i></p> | Glej utemeljitev pri 88(1). členu. | NE | Glej odgovor pri 88 (1) členu. |
| 107(1). člen | <p>Predlagamo dopolnitev 1. odstavka 107. člena, kot sledi:</p> <p><i>»(1) Proizvajalec električne energije za posamezno prevzemno-predajno mesto plača omrežnino za prevzem električne energije iz sistema glede na določbe tega akta, razen za prejeto električno energijo izključno namenjeno shranjevanju energije za namene kasnejše pretvorbe v električno energijo, ki se preko prevzemno-predajnega mesta iz drugega odstavka odda v omrežje.«</i></p> | <p>Črpalne hidroelektrarne (ČHE) niso končni porabniki električne energije, ampak predstavljajo hranilnike oziroma pretvornike energije.</p> <p>Ker ČHE v predlogu akta niso posebej obravnavane, se v izogib napačnem razumevanju predlaga dopolnitev 107. člena.</p> <p>Predlog temelji na določilu iz 15. alineje 4. člena EZ-1, kjer izhaja, da se ČHE izvzame iz omrežnine, ker so hranilniki</p> | DA | Izvetje ČHE iz obveznosti plačevanja omrežnine je omogočeno na podlagi izsledkov analize, ki izkazuje, da ČHE v črpalnem režimu predstavlja za elektroenergetski sistem vsaj nevtralni stroškovni element |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>energije, kjer se vrši pretvorba električne energije v potencialno energijo in nazaj v električno energijo.</p> <p>Dodatna utemeljitev: ČHE v črpalnem režimu predstavlja za elektroenergetski sistem vsaj nevtralni stroškovni element (za omrežje prinaša ČHE vsaj toliko neplačanih koristi, kot povzroča neplačanih stroškov).</p> | | |
| 111. člen | <p>Predlagamo dopolnitev 111. člena z odstavkom (6), kot sledi:</p> <p><i>»(6) Operater distribucijskega sistema ne zaračunava čezmerno prevzete jalove energije proizvajalcu električne energije, ki zagotavlja ustrezno karakteristiko jalove moči proizvodne naprave zahtevano v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje električne energije.«</i></p> | <p>Za uporabnike (na primer male HE), ki so priključeni na distribucijsko omrežje in sodelujejo v skladu s SONDO pri regulaciji napetosti ter na ta način ne morejo obratovati znotraj zahtevanega cos fi, se ne obračunava čezmerno prevzeta jalova energija.</p> | DA | |
| 120(1). člen | <p>Predlagamo spremembo 120(1). člena v delu, ki se nanaša na izvzetje za novo infrastrukturo, kot sledi:</p> <p><i>»(1) Uporabnik, ki ima na podlagi odločbe agencije odobreno izvzetje za novo infrastrukturo – nov povezovalni vod, je dolžan plačati omrežnino iz 95. člena tega akta, razen omrežnine za priključno moč, omrežnino za prenosni sistem pa le v segmentu, ki se nanaša</i></p> | <p>Menimo, da bi morali uporabniki, ki imajo odobreno izvzetje za novo infrastrukturo – nov povezovalni vod, poleg tega, da so oproščeni plačevanja omrežnine za priključno moč, omrežnino za prenosni sistem plačevati le v segmentu, ki izhaja iz stroškov električne energije za izgube v tem</p> | NE | <p>Agencija je v odločbi za izvzetje opredelila, da so vlagatelji dolžni sistemskemu operaterju v Sloveniji za časovna obdobja, ko je pretok električne energije na novem povezovalnem vodu v smeri Slovenija—Italija, povrniti povzročene stroške</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>na stroške električne energije za izgube v tem vodu.«</i></p> | <p>vodu, saj menimo, da neposredni vod ne vpliva na druge stroške.</p> | | <p>povezane z zagotavljanjem učinkovitega delovanja reguliranega sistema, s katerim je povezan novi povezovalni vod.</p> <p>Med opredeljene stroške tako sodijo vsi stroški, ki jih agencija priznava glede na Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in je izenačen s povračilom, ki ga prejema sistemski operater iz poravnalnega mehanizma med sistemskimi operaterji ob tranzitiranju električne energije.</p> |
| | | | | |