

Tabela pripomb k predlogu:

Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Ime/naziv predlagatelja:	Naslov:	Datum:
Petrol Energetika d.o.o.	Koroška cesta 14,2390 Ravne na Koroškem	11.7.2015

Št. člena	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe (DA/NE/Delno)	Komentar AE na člene
109 .člen	Ugotavljanje obračunske moči : Obračunska moč se pri končnem odjemalcu z merilno napravo, ki evidentira 15-minutne meritve in omogoča lokalni prikaz obračunskih vrednosti ločeno po tarifnih časih, ugotavlja kot povprečje treh največjih 15-minutnih povprečnih moči v obračunskem mesecu v urah KT oziroma v urah VT, kjer se KT ne meri. Ugotovljena povprečna moč se	S tem ko bi povprečno merjeno moč korigirali z faktorjem učinkovitosti (možnost prilagajanja potrebaam sistema) bi končnemu prabniku zmanjšali stroške za uporabo elektroenergetskih omrežij.	NE	Veljavni tarifni model za obračunavanje omrežnine, ki ga je pripravila agencija je stroškovno uravnotežen pri čemer upošteva načelo, stroškovne obremenitve za končne odjemalce razvrščene po odjemnih skupinah. Temu primerno je v modelu tarifiranja omrežnine upoštevano razmerje stroškovne

	<p>korigira z faktorjem možnosti prilagajanja končnega porabnika potrebam sistemu.</p>		<p>obremenitve na moč in energijo. V ta namen so bile oblikovane tarife glede na letne obratovalne ure, ki že sedaj izražajo stroškovno razmerje med konično močjo in prevzeto električno energijo. Z uvedbo kritične tarife je tako tistim odjemalcem, ki se lahko prilagajajo omogočeno, da nižajo strošek uporabe omrežja, hkrati pa izven časa KT uporabljajo omrežje brez dodatnih stroškov za doseženo konico.</p> <p>Pri analizi, ki jo je agencija naredila na podatkih o porabi odjemalcev na VN in ob predlogu drugačnega obračuna obračunske moči, ki predvideva le nekaj deset odstotno uporabo povprečnih vrednosti urno doseženih konic odjema električne energije, podatki kažejo, da se s tem v veliki meri spreminja ocenjen skupni znesek za omrežnino kot tudi to, da nastanejo večji odkloni od trenutnih omrežnin že med končnimi odjemalci znotraj iste odjemne skupine. Slednje pomeni, da bi v</p>
--	--	--	--

			<p>primeru novega predloga določene družbe iz skupine odjema (VN 2500<T<6000 ur) plačevale omrežnino nesorazmerno (določenim bi se stroške omrežnine povečam drugim pa le delno znižal), kar je z vidika nepristranskosti obračunavanja neprimerno. Hkrati moramo opozoriti, da bi morebitni novi predlog določanja obračunske moči vplival tudi na skoraj 1500 poslovnih odjemalcev, ki so priključeni na srednjenapetostno distribucijsko omrežje in zastopajo določeno vrsto industrije.</p> <p>Agencija se zaradi enake obravnave odjemalcev, kot uporabnikov omrežja operaterja se ne more strinjati, da bi odjemalci, ki so zaradi nekoliko manjšega odjema električne energije priključeni na distribucijsko omrežje, bili obravnavani drugače kot odjemalci na prenosnem omrežju.</p> <p>Veljavna metoda tako spodbuja uporabnike k prilagajanju in s tem vpliva</p>
--	--	--	--

				na zamike potrebnih investicij v omrežje ter posledično na višanje omrežnine, ki pokriva stroške sistemskemu in distribucijskemu operaterju.
125 .člen	<p>Roki in obveznosti plačevanja omrežnine</p> <p>Predlagamo, da se podaljša plačilni rok iz 15 na 30 dni oziroma da se doda členu definicija:</p> <p>... oziroma glede na osnovi dogovora obeh pogodbenih partnerjev</p>	<p>V celotnem gospodarstvu so plačilni roki veliko dalji kot 15 dni (povprečje preko 30 dni). Umestno se nam zdi , da v kolikor se v aktu določi plačilni rok , da še vsdno ostaja možnost medsebojnega dogovora obeh pogodbenih partnerjev glede plačila.</p>	Delno	<p>Zaračunavanje in plačevanje omrežnine je ustaljen in dobro delujoč način in nanj ni bilo pripomb od drugih predlagateljev. Rok se ne sme podaljševati, razen v primeru če to določa druga zakonodaja.</p>
129.člen	<p>Roki za izvedbo obračuna omrežnine</p> <p>Mesečni obračun uporabe prenosnega sistema za pretekli mesec opravi sistemski operater do desetega dne v tekočem mesecu na podlagi končnih podatkov.</p>		NE	<p>Iz pripombe ni razbrati predloga spremembe.</p>