

**Tabela pripomb k predlogu:**

**Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje**

<b>Ime/naziv predlagatelja:</b>	<b>Naslov:</b>	<b>Datum:</b>
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.	Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica	8.7.2015

Št. člena	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe (DA/NE/Delno)	Komentar AE na člene
107(1). člen	<p>Predlagamo dopolnjeni prvi odstavek 107 člena, ki bi se glasil:</p> <p><b>„Proizvajalec električne energije za posamezno prevzemno-predajno mesto plača omrežnino za prevzem električne energije iz sistema glede na določbe tega akta, razen za prejeto električno energijo izključno namenjeno shranjevanju energije za namene kasnejše pretvorbe v električno energijo, ki se preko prevzemno-predajnega mesta iz drugega odstavka odda v omrežje.“</b></p>	<p>Črpalne hidroelektrarne (ČHE) niso končni porabniki električne energije, ampak predstavljajo hranilnike oziroma pretvornike energije.</p> <p>Ker ČHE v predlogu akta niso posebej obravnavane, se v izogib napačnem razumevanju predlaga dopolnitev 107. člena.</p> <p>Predlog temelji na določilu iz 15. alineje 4. člena EZ-1, kjer izhaja, da se ČHE izvzame iz omrežnine, ker so hranilniki energije, kjer se vrši pretvorba električne energije v potencialno energijo in nazaj v</p>	DA	<p>Izvzetje ČHE iz obveznosti plačevanja omrežnine je omogočeno na podlagi izsledkov analize, ki izkazuje, da ČHE v črpalnem režimu predstavlja za elektroenergetski sistem vsaj nevtralni stroškovni element.</p>

		<p>električno energijo.</p> <p>Dodatna utemeljitev: ČHE v črpalnem režimu predstavlja za elektroenergetski sistem vsaj nevtralni stroškovni element (za omrežje prinaša ČHE vsaj toliko neplačanih koristi, kot povzroča neplačanih stroškov).</p>		
111. člen	<p>Predlagamo dopolnitev 111. člena z odstavkom (6), kot sledi:</p> <p><i>»(6) Operater distribucijskega sistema ne zaračunava čezmerno prevzete jalove energije proizvajalcu električne energije, ki zagotavlja ustrezno karakteristiko jalove moči proizvodne naprave zahtevano v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje električne energije.«</i></p>	<p>Za uporabnike (na primer male HE), ki so priključeni na distribucijsko omrežje in sodelujejo v skladu s SONDO pri regulaciji napetosti ter na ta način ne morejo obratovati znotraj zahtevanega cos fi, se ne obračunava čezmerno prevzeta jalova energija.</p>	DA	