



Številka: 452-53/2020-07/622
Datum: 13. 1. 2021

Agencija za energijo izdaja na podlagi enajstega odstavka 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158 - ZURE) in v povezavi s pritožbo, zoper Sklep št. 3805-1396/2020-7/ZŽ z dne 11. 11. 2020 sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo,, ki jo zastopa direktor, po pooblaščenih osebah in, zaposlenih pri družbi, podjetje za distribucijo električne energije, d.d....., v zadevi izdaje soglasja za priključitev naprave za samooskrbo na distribucijski sistem naslednjo

ODLOČBO

1. Pritožba vlagatelja, zoper Sklep št. 3805-1396/2020-7/ZŽ z dne 11. 11. 2020 **se zavrne.**
2. V postopku izdaje te odločbe niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev:

..... sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, (v nadaljevanju organ prve stopnje), je po pooblaščenih osebah, 11. 11. 2020 izdala Sklep št. 3805-1396/2020-7/ZŽ (v nadaljevanju sklep) o zavržbi vloge (v nadaljevanju pritožnik) za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo, na parc. št., k.o., zaradi povečanja priključne moči sončne elektrarne iz razloga, ker vloga v določnem roku ni bila ustrezno dopolnjena.

Pritožnik je 20. 11. 2020 pri organu prve stopnje vložil pritožbo zoper izdan sklep, ki jo je Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) prejela 24. 11. 2020. V pritožbi je pritožnik ugovarjal zavržbi vloge, saj naj bi bila vloga podana le za spremembo dovoljene moči; je zahtevane dopolnitve posredoval v predpisanem roku; ter zaradi izdanega sklepa organa prve stopnje njegova elektrarna deluje z zmanjšano močjo.

Agencija v okviru formalnega preizkusa dopustnosti tega pritožbenega postopka v skladu s prvim odstavkom 246. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) ugotavlja, da je pritožba pravočasna, dovoljena in vložena po upravičeni osebi.

Pritožba ni utemeljena.

Agencija je na podlagi drugega odstavka 247. člena ZUP kot drugostopenjski organ po uradni dolžnosti najprej preizkusila, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka oziroma ali ni bil prekršen materialni zakon, pri čemer kršitev ni ugotovila. Organ prve stopnje je konkretni postopek za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, ki je po določilih Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158 - ZURE; v nadaljevanju EZ-1)

upravni postopek, izpeljal pravilno in skladno z določili ZUP, EZ-1 in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr., 37/11 – odl. US in 17/14 – EZ-1), ki se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1 (518. člen EZ-1).

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je organ prve stopnje 21. 12. 2019 pritožniku izdal Soglasje za priključitev št. 1194352-071194352-P za individualno samooskrbo, v katerem je bila določena priključna moč naprave za samooskrbo kW in instalirana celotna nazivna navidezna moč naprave za samooskrbo kVA. Pritožnik je 26. 10. 2020 pri organu prve stopnje podal vlogo za izdajo soglasja za priključitev zaradi povečanja priključne moči obstoječega soglasja za priključitev iz kW na kW.

Priključna moč naprave za samooskrbo se določi v skladu s 4. členom Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20). Tako je v primeru individualne samooskrbe naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, pri čemer priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8 - kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena. Kot priključna moč naprave se za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, upošteva:

- nazivna moč razsmernika v kW pri $\cos \phi = 1$ (kadar je nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči fotonapetostnih modulov) ali
- vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči fotonapetostnih modulov).

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Uredbe je sprememba soglasja za priključitev potrebna tudi v primeru povečanja priključne moči naprave za samooskrbo.

Agencija ugotavlja, da v zadevnem primeru ni prišlo do povečanja priključne moči naprave za samooskrbo, pač pa je pritožnik le želel povečati priključno moč, ker v ugodnih pogojih njegova naprava za samooskrbo (sončna elektrarna) obratuje z močjo večjo od kW. Zaradi smerne zaščite se naprava za samooskrbo v primeru prekoračitve oddaje elektrike v mrežo izklopi. Ker ni prišlo do povečanja priključne moči naprave za samooskrbo agencija ugotavlja, da je organ prve stopnje ravnal pravilno, ko je vlogo pritožnika po preteku roka za dopolnitev vloge zavrgel, saj pritožnik, kljub dodatnemu pozivu in obrazložitvi organa prve stopnje (elektronsko sporočilo organa prve stopnje z dne 4. 11. 2020), da obstoječa enopolna shema (priložena k vlogi za izdajo prvega soglasja za priključitev) prikazuje stanje kW in ne kW, svoje vloge ni ustrezno dopolnil.

Na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP organ druge stopnje pritožbo zavrne, če ugotovi, da je bil postopek pred odločbo ali sklepom izpeljan pravilno, da sta odločba ali sklep pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa ni utemeljena.

Glede na vse navedeno je agencija na podlagi enajstega odstavka 147. člena EZ-1 in prvega odstavka 248. člena ZUP odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

V postopku izdaje te odločbe posebni stroški niso nastali, zato je organ druge stopnje v skladu s 118. členom ZUP odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je takse prosta skladno z drugim odstavkom 2. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo na podlagi prvega odstavka 418. člena EZ-1 pritožba ni dovoljena. Zoper to odločbo je dopusten upravni spor, ki se sproži z vložitvijo tožbe v 30 dneh po prejemu te odločbe, in sicer neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali na zunanjih oddelkih upravnega sodišča glede na sedež ali prebivališče tožnika, lahko pa se pošlje navedenemu sodišču po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vložijo v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvorniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16, 10/17 - ZPP-E, 11/18 - ZIZ-L in 35/18 - odl. US) ob vložitvi tožbe treba plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148 evrov. Taksa se plača na transakcijski račun sodišča, št. 01100-8450088976.