

Številka: 451-8/2022/37
Naš znak:
Datum: 8.12.2022

Agencija za energijo izdaja na podlagi 413. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) na zahtevo strankes v zadevi spora vezanega na plačilo nadomestila zaradi domnevno kršenih zajamčenih standardov kakovosti na merilnem mestu št. naslednjo

ODLOČBO

1. Zahtevi stranke, se ugotovi.
2. sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo,, je po svojem pooblaščenem izvajalcu nalog, družbi, dolžna stranki, plačati nadomestilo, do katerega je stranka upravičena od naslednjega meseca po preteku postavljenega roka za odpravo neskladja, to je od 1. 5. 2021. Višina mesečnega nadomestila znaša prvi mesec (od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021) 20 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem, tj. EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV) ter vsak naslednji mesec dodatnih 5 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem na osnovo za vsak nadaljnji mesec¹ in sicer:
 - od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
 - od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);

¹ Pri čemer je višina nadomestila navzgor omejena s 50 % uporabnikove mesečne omrežnine za distribucijski sistem;

- od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 EUR (brez DDV) oz. (z DDV);
- od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV)

kar skupaj zneso EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV) in ki se izplača v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odločbe, da ne bo izvršbe.

3. sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo,, je po svojem pooblaščenem izvajalcu nalog, družbi dolžna stranki, od 1. 11. 2022 dalje izplačevati nadomestilo mesečno do najkasneje 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer v višini 50 % vrednosti uporabnikove (strankine) mesečne omrežnine za distribucijski sistem vse do odprave neskladja.
4. V postopku izdaje te odločbe posebni stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Uporabnica sistema elektrike, (v nadaljevanju stranka) je na Agencijo za energijo (v nadaljevanju organ) po elektronski pošti 16. 5. 2022 podala zahtevo za odločanje v sporu z distribucijskim operaterjem, (v nadaljevanju nasprotna stranka), v zvezi s plačilom nadomestila zaradi domnevno kršenih zajamčenih standardov kakovosti na merilnem mestu št. (v nadaljevanju MM). Stranka je na poziv organa za dopolnitev vloge (dopis št. 451-8/2022/2 z dne 25. 5. 2022) svojo vlogo dopolnila 8. 6. 2022 ter v svoji zahtevi organu navaja, da zahteva, da ji nasprotna stranka oziroma njen pooblaščen izvajalec nalog, družba (v nadaljevanju EDP), izplača nadomestilo za nekakovostno napetost na MM vsaj od 13. 5. 2021 naprej pa vse do odprave neskladja. Ob tem stranka med drugim navede kronologijo komuniciranja, ki ga je izvajala z EDP in nasprotno stranko, in sicer, da:

- se je na EDP z navedeno problematiko MM obrnila že v začetku maja 2020 ter da so ji 13. 5. 2020 z dopisom št. odgovorili, da bodo do 30. 3. 2021 zgradili novo transformatorsko postajo, s čimer se bodo napetostne razmere trajno rešile;



- se je na njen ponovni poziv EDP odzval z dodatnim dopisom št. z dne 20. 1. 2021, v katerem so stranko obvestili, da bodo izvedli meritve in jo o nadaljnjih ukrepih obvestili;
- je bila obveščena, da so meritve pokazale neustrezno napetost in da bodo za izboljšanje stanja zamenjali fazo ter zgradili TP;
- ji je EDP po njenem ponovnem pisnem pozivu odgovoril z dopisom št. z dne 1. 10. 2021, v katerem so jo seznanili, da imajo težave s pridobivanjem služnosti za gradnjo TP;
- je o zahtevku obvestila organ, od katerega je prejela odgovor 5. 11. 2021;
- je od nasprotne stranke 24. 11. 2021 prejela odgovor, v katerem jo ta obvešča, da so pri njej ugotovili odstopanje odklonov napajalne napetosti od standarda SIST EN 50160 v času od 25. 1. do 1. 2. 2021 ter da je distribucijski operater v skladu z omrežninskim aktom dolžan zgraditi novo transformatorsko postajo (v nadaljevanju TP) v roku dveh let od ugotovitve odstopanja odklonov napajalne napetosti od standarda SIST EN 50160; če slednjega ne izvede, je uporabnik upravičen do nadomestila, in ker v konkretnem primeru od 1. 2. 2021 ni preteklo dve leti, stranka ni upravičena do nadomestila;
- je svoje nestrinjanje z odgovorom nasprotne stranke podala nasprotna stranka 25. 11. 2021 kot odgovor, v katerem se sklicuje na meritve iz leta 2018 ter da ji je bila menjava TP obljubljena najkasneje do 30. 3. 2021;
- je nasprotna stranka podala ponovni odgovor 16. 5. 2022, v katerem ji navaja, da se je EDP zavezal, da bo do 1. 2. 2023 zgrajena nova TP in da če do tega datuma to ne bo storjeno, je od tega datuma dalje (tj. od 1. 2. 2023) upravičena do nadomestila.

..... je kot stranka z nasprotnim interesom na poziv organa (dopis št. 451-8/2022/6 z dne 15. 6. 2022) podal svoje pisno stališče (dopis št. z dne 28. 6. 2022), v katerem je med drugim navedel, da so bile na strankinem MM izvedene meritve kakovosti električne napetosti v času od 25. 1. 2021 do 1. 2. 2021, katerih rezultati so pokazali, da med merjeni parametri odstopajo tudi odkloni napajalne napetosti, zaradi česar je potrebna izgradnja nove TP, za izgradnjo katere je zakonsko določen časovni rok dveh let, pri čemer se je EDP zavezal, da bo novo TP zgradil do 1. 2. 2023. Posledično po mnenju nasprotne stranke stranka ni upravičena do nadomestila, saj zakonsko določen rok za odpravo neskladja poteče 1. 2. 2023.

Organ je v postopku na podlagi 102. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP) razpisal narok za ustno obravnavo 13. 7. 2022.

Pooblaščenec stranke je na ustni obravnavi med drugim povedal, da so s strani EDP pridobili dopis z dne 13. 5. 2020, v katerem jim je bilo obljubljeno, da bodo zgradili transformatorsko postajo do 30. 3. 2021 ter da so roki po 59. členu omrežninskega akta že potekli.

Pooblaščenec nasprotne stranke je na ustni obravnavi med drugim najprej navedel, da je bila pisna zahteva stranke o kršenju zjamčenega standarda komercialne kakovosti na merilnem mestu št. , podana 6. 11. 2021, da pa je prvi stik s stranko res bil 11. 5. 2020, na podlagi njene vloge z dne 4. 5. 2020, na podlagi katere so stranki podali odgovor z dne 13. 5. 2020 in v katerem so stranki sporočili, da bo TP zgrajena do 30. 3. 2021. Ob tem je pooblaščenec nasprotne stranke navedel, da glede na to, da so imeli izgradnjo nove TP v planu, so stranki podali odgovor z dne 13. 5. 2020 (kot je razvidno zgoraj) in vloge stranke z dne 4. 5. 2020 niso obravnavali po 59. členu omrežninskega akta. Ker pa je stranka nato posredovala 15. 1. 2021 elektronsko pošto, v kateri se je sklicevala na svoj poziv z dne 4. 5. 2020, so to vlogo (tj. z dne 15. 1. 2021) obravnavali kot vlogo po 59. členu omrežninskega akta in nato izvedli meritve kakovosti električne napetosti, (to je bilo med 25. 1. 2021 in 1. 2. 2021), ter o tem stranko tudi obvestili z dopisom z dne 20. 1. 2021. Stranko so nato z dopisom z dne 4. 2. 2021 obvestili o izvedenih rezultatih meritev ter da bodo njeno prevzemno predajno mesto še pred 23. 4. 2021 prevezali na fazo z boljšimi/kvalitetnejšimi napetostnimi razmerami in nato izvedli nove meritve, s katerimi pa stranke niso seznanili.

Organ je v obravnavani zadevi proučil zahtevo stranke, vse navedbe nasprotne stranke in predložena dokazila, s katerimi so stranke dokazovale dejstva. Na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v posebnem ugotovitvenem postopku, in dokazov, na katerega je to oprto, ter ob uporabi zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na obravnavano zadevo, organ ugotavlja, da se zahtevi stranke za plačilo nadomestila zaradi domnevno kršenih zjamčenih standardov kakovosti na MM št. ugotovi, in sicer od 1. 5. 2021 dalje do odprave neskladja.

Organ je obe stranki seznanil z ugotovljenim dejanskim stanjem (dopis št. 451-8/2022/29 z dne 7. 10. 2022). Obe stranki sta bili z navedenim dopisom pozvani, da se lahko izrečeta in morebitno izjavo posredujeta organu v roku osmih dni po prejemu tega dopisa. Rok je iztekel 18. 10. 2022 za nasprotno stranko in 21. 10. 2022 za stranko. Nasprotna stranka je po poteku roka, določenega z navedenim dopisom (tj. 20. 10. 2022) sporočila, da njen pooblaščen izvajalec nalog, EDP zavzema stališče, da je stranka upravičena do nadomestila od 13. 5. 2022 dalje, to je od dve letu od datuma 13. 5. 2020, ko ji je bilo z dopisom sporočeno, da bo zgrajena nova transformatorska postaja. Stranka se na naveden dopis ni izrekla.

Glede na vse izvedene dokaze organ ugotavlja, da je pooblaščen oseba izvajalca nalog distribucijskega operaterja, EDP prvi poziv stranke z dne 4. 5. 2020 (v katerem naslovni organ poziva, da na njenem odjemnem mestu zagotovi ustrezno priključno moč) sicer obravnavala kot pritožbo na napetostne razmere (kar je razvidno iz pisnega odgovora EDP št. z dne 13. 5. 2020 in izjave pooblaščenca nasprotne stranke na ustni obravnavi z dne 13. 7. 2022) in da je zahtevo stranke kot zahtevo po 59. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 - popr., 86/18, 76/19, 78/19 - popr., 85/20, 145/21 in 172/21 - ZOEE, v nadaljevanju

omrežninski akt), upoštevala tisto, ki jo je stranka podala 15. 1. 2021 (kar je razvidno iz izjave pooblaščenca nasprotne stranke na ustni obravnavi z dne 13. 7. 2022). Še isti mesec so namreč bile izvedene tudi meritve kakovosti napetosti v skladu s stanjem tehnike, stranko pa je EDP z dopisom št. z dne 4. 2. 2021 obvestil, da so bile izvedene meritve na njenem prevzemno-predajnem mestu za obdobje od 25. 1. 2021 do 1. 2. 2021, ki so pokazale, da so odkloni napajalne napetosti v času meritev odstopali od standarda SIST EN 50160 in da je od tega standarda odstopala tudi velikost flikerja. Prav tako je bila stranka z navedenim dopisom seznanjena, da bodo njeno prevzemno-predajno mesto prevezali na drugo fazo do 4. 4. 2021 ter da zaradi predvidenega povečanja odjema načrtujejo izgradnjo nove TP postaje na njenem območju.

Ker prevezava prevzemno-predajnega mesta stranke v drugo fazo ni izboljšala stanja na njenem MM (kar so pokazale dodatne meritve, izvedene v času od 23. 4. 2021 do 30. 4. 2021, s katerimi stranka ni bila seznanjena), je stranka postala upravičena do nadomestila po določbah 59. člena omrežninskega akta.

59. člen omrežninskega akta med drugim določa, da je distribucijski operater dolžan utemeljenost zahteve uporabnika o kršenju zajamčenega standarda komercialne kakovosti, ki opredeljuje maksimalni čas trajanja do odprave neskladja odklonov napajalne napetosti, presoditi v roku 30 dni od prejema pisne zahteve uporabnika. V ta čas se štejejo naslednje aktivnosti distribucijskega operaterja:

- izvedba meritev kakovosti napetosti v skladu s stanjem tehnike, ki morajo biti izvedene v času normalnega obratovalnega stanja;
- če rezultati meritev potrdijo odstopanja odklonov napajalne napetosti s standardom SIST EN 50160, distribucijski operater te ugotovitve opredeli v pisni izjavi o skladnosti kakovosti napetosti. Hkrati distribucijski operater v pisni zavezi, ki jo poda uporabniku, opredeli vrsto posega glede na zahtevnost izvedbe ukrepa in določi rok za odpravo tega neskladja, ki pa ne sme presegati zajamčenega standarda iz zaporedne številke 11 v tabeli iz 2. oddelka II. poglavja Priloge 2.

V nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do nadomestila v naslednjem mesecu po preteku tega roka (zadnji stavek drugega odstavka 59. člena omrežninskega akta).

Prav tako navedeni člen določa, da je distribucijski operater dolžan uporabniku plačati nadomestilo v naslednjem mesecu po preteku roka za odpravo neskladja iz zajamčenega standarda pod zaporedno številko 11 v tabeli iz 2. oddelka II. poglavja Priloge 2 glede na zahtevnost ukrepa iz prejšnjega odstavka (šesti odstavek) ter da je višina nadomestila navzgor omejena s 50 odstotki uporabnikove mesečne omrežnine za distribucijski sistem ter jo določa 3. oddelek II. poglavja Priloge 2 (sedmi odstavek).

Glede na navedeno organ zaključuje, da glede na to, da si je EDP kot pooblaščen izvajalec nalog distribucijskega operaterja (tj.) v dopisu z dne 4. 2. 2021 postavil kot rok za odpravo neskladja datum 4. 4. 2021 (kot je že navedeno zgoraj) in ker v tem času neskladje ni bilo odpravljeno, je v skladu s šestim odstavkom 59. člena omrežninskega akta dolžan stranki plačati nadomestilo, do katerega je stranka

upravičena od naslednjega meseca po preteku postavljenega roka za odpravo neskladja, to je od 1. 5. 2021. Višina mesečnega nadomestila znaša tako prvi mesec 20 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem ter vsak naslednji mesec dodatnih 5 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem na osnovo za vsak nadaljnji mesec do odprave neskladja (sedmi odstavek 59. člena omrežninskega akta).

Organ je z dopisom št. 451-8/2022 z dne 11. 11. 2022 od nasprotne stranke pridobil podatke za obračun mesečne omrežnine za distribucijski sistem za merilno mesto št. stranke in sicer podatke o obračunski moči (kW), merilne podatke (poraba električne energije v obdobju VT (kWh), poraba električne energije v obdobju MT (kWh) in obračunane količine - poraba električne energije v obdobju ET (kWh). Na podlagi pridobljenih podatkov in tarifnih postavkah omrežnine za distribucijski sistem (Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 (Uradni list RS, št. 82/18 in 31/20) in Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 (Uradni list RS, št. 202/21)) ter ob upoštevanju določb Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022) po katerem je bil od 1. februarja do 30. aprila 2022 v veljavi začasni ukrep za oprostitev plačevanja tarifnih postavk omrežnine za distribucijski in prenosni sistem za vse odjemne skupine, je organ izvedel obračun nadomestila za obravnavano merilno mesto stranke kot izhaja iz spodnje tabele:.

Obdobje obračuna nadomestila	Obračunska moč (kW)	MERILNI PODATKI		OBRAČUNANE KOLIČINE	Tarifne postavke distribucijske		Omrežnina			Nadomestilo (EUR)				
		Poraba električne energije v obdobju VT (kWh)	Poraba električne energije v obdobju MT (kWh)		Poraba električne energije v obdobju ET (kWh)	Omr za moč - Gospodinski odjem	Omr za energijo - ET	Znesek omrežnine (brez DDV)	DDV	Znesek omrežnine (z DDV)	Stopnja	Izračun nadomestil (brez DDV)	Izračun nadomestil (z DDV)	
Za mesec maj 2021	6				0,34622	0,02921			22%		20%	20%		
Za mesec junij 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	25%		
Za mesec julij 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	30%		
Za mesec avgust 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	35%		
Za mesec september 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	40%		
Za mesec oktober 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	45%		
Za mesec november 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	50%		
Za mesec december 2021	6				0,34622	0,02921			22%		5%	50%		
Za mesec januar 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec februar 2022	6						0,00	22%	0,00	5%	50%	0,00	0,00	
Za mesec marec 2022	6						0,00	22%	0,00	5%	50%	0,00	0,00	
Za mesec april 2022	6						0,00	22%	0,00	5%	50%	0,00	0,00	
Za mesec maj 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec junij 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec julij 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec avgust 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec september 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
Za mesec oktober 2022	6				0,39524	0,03335			22%		5%	50%		
											Skupaj			

Višina mesečnega nadomestila znaša prvi mesec (od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021) 20 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem, tj. EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV) ter vsak naslednji mesec dodatnih 5 % zneska mesečne omrežnine za distribucijski sistem na osnovo za vsak nadaljnji mesec in sicer:

- od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 0,00 EUR (brez DDV) oz. 0,00 EUR (z DDV);
- od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
- od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 EUR (brez DDV) oz. (z DDV);
- od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV)

kar skupaj zneso EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV) in je nasprotna stranka dolžna izplačati stranki v roku 30 dni od dneva dokončnosti te odločbe, da ne bo izvršbe.

Od 1. 11. 2022 dalje je nasprotna stranka po svojem pooblaščenem izvajalcu nalog, dolžna stranki izplačevati nadomestilo mesečno do najkasneje 20. v mesecu za pretekli mesec in sicer višini 50 % vrednosti uporabnikove/strankine mesečne omrežnine za distribucijski sistem vse do odprave neskladja.

Stranka z nasprotnim interesom v svojem dopisu št. z dne 18. 10. 2022 navaja, da je stranka upravičena do nadomestila od 13. 5. 2022, pri tem pa se sklicuje na dopis z dne 13. 5. 2020 (torej navaja, da je stranka upravičena do nadomestila dve leti po izdanem dopisu EDP z dne 13. 5. 2020). Navedenemu stališču pa organ ne more slediti, saj iz navedenega dopisa (tj. dopis EDP št. z dne 13. 5. 2022) izhaja, da se je pooblaščenec nasprotne stranke zavezal, da bo novo TP izgradil do 30. 3. 2021, in ne 13. 5. 2022, prav tako je to stališče v nasprotju z izjavo pooblaščenca nasprotne stranke, podano na ustni obravnavi 13. 7. 2022, na kateri je bilo izjavljeno, da se kot pisna izjava po 59. členu omrežninskega akta šteje dopis EDP z dne 4. 2. 2021. Ne

glede na to pa naveden dopis tudi ni mogoče šteti kot pisno zavezo distribucijskega operaterja, kot jo določa peti odstavek 59. člena omrežninskega akta iz že zgoraj navedenih razlogov.

Glede na navedeno je organ odločil tako, kot izhaja iz 1., 2. in 3. točke izreka te odločbe.

V postopku izdaje te odločbe niso nastali posebni stroški, zato je odločeno, kot izhaja iz točke 4. izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dopusten upravni spor, ki se sproži z vložitvijo tožbe v 30 dneh po prejemu te odločbe, in sicer neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali na zunanjih oddelkih upravnega sodišča, glede na sedež ali prebivališče tožnika, lahko pa se pošlje navedenemu sodišču po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvorniku, prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148 evrov. Taksa se plača na transakcijski račun sodišča, št. 01100-8450088976.