

## **Obrazložitev Akta o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje**

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) zadolžena za izdajo Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (v nadaljevanju akt). Akt določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem električne energije, distribucijski sistem električne energije, čezmerno prevzeto jalovo energijo, za priključno moč in za druge storitve.

Akt je bil sprejet na 97. redni seji sveta Agencije 16. novembra 2022 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 146/22.

Po sprejemu akta je bilo na podlagi analize ugotovljeno, da način določitve obračunske moči za uporabnike sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW ni najustreznejši, saj operaterju sistema nalaga, da določi dogovorjene obračunske moči za vse časovne bloke tako, da upošteva povprečje treh konic v časovnem bloku 1 v zadnjih 12 mesecih pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Časovni blok 1 predstavlja obdobje, ko je obremenitev omrežja največja, kar predstavlja ure višje sezone (november, december, januar, februar) od 7. ure zjutraj do 14. ure popoldan in od 16. do 20. ure delovnega dneva. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da uporabniki sistema s priključno močjo manjšo od 43 kW, predvsem pa gospodinjiski odjemalci dosegajo najvišje konice v času časovnega bloka 2 ali 3, in sicer praviloma v dela prostih dnevih od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer. Glede na navedene ugotovitve je nujno, da operater sistema pri določitvi dogovorjene obračunske moči upošteva tudi konice v drugih časovnih blokih in s tem prepreči morebitne presežne moči uporabnikov sistema. Akt o spremembi in dopolnitvi akta določa, da operater sistema določi dogovorjeno obračunsko moč tako, da pri določitvi dogovorjene obračunske moči posameznega časovnega bloka upošteva povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v obdobju zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Kot je določeno tudi v aktu, se pri tem morajo upoštevati tudi minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka 12. člena ter pogoj iz desetega odstavka 12. člena, ki določa, da mora biti dogovorjena obračunska moč v časovnem bloku b+1 enaka ali višja kot v časovnem bloku b.

Z aktom o spremembi in dopolnitvi akta se v 58. členu dodaja nov odstavek, ki določa, da se del 50. člena akta začne uporabljati 1. januarja 2023. S spremenjenim začetkom uporabe dela 50. člena akta bo zagotovljeno, da bodo skupaj z 49. členom elektrooperaterji, dobavitelji in uporabniki sistema pravočasno pripravljene na ustrezno uporabo celotne metodologije za obračunavanja omrežnine. S spremenjenim začetkom uporabe 50. člena akta se na zahtevo posameznega končnega odjemalca zagotovijo ustrezni pogoji za aktivni odjem uporabnikov sistema, npr. njihovo učinkovito sodelovanje v okviru sistemskih storitev elektrooperaterja preko agregacije ter bolj učinkovite rabe sistema oziroma možnost analiziranja svojega profila porabe za pripravo na reformo tarifnega sistema.

Ker gre za manjše spremembe splošnega akta, ki nimajo bistvenih posledic za operaterje in uporabnike sistemov, lahko agencija na podlagi prve alineje tretjega odstavka 409. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) akt o spremembi in dopolnitvi akta sprejme brez postopka javne obravnave.

Akt o spremembi in dopolnitvi akta bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Mariboru, 15. decembra 2022